



Comuna Nicolae Bălcescu
Judetul Bacău

Anunț cu privire la întreruperile ,care au avut loc în luna iulie 2021, în instalațiile de distribuție a energiei electrice

Publicat la: 3 septembrie 2021

Având în vedere sesizarea din data de 24.07.2021 către Delgaz Grid SA vă comunicăm răspunsul transmis cu privire la situația întreruperilor neplanificate, care au avut loc în luna iulie 2021, în instalațiile de distribuție a energiei electrice și au afectat alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum din localitatea Nicolae Bălcescu:

„Răspundem adresei dumneavoastră numărul 9082/24.07.2021, înregistrată în compania Delgaz Grid SA cu numărul 6076383672/30.07.2021 și vă informăm că aspectele sesizate au fost verificate și astfel, suntem în măsură să vă comunicăm situația întreruperilor neplanificate, care au avut loc în luna iulie 2021, în instalațiile de distribuție a energiei electrice și au afectat alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum din localitatea Nicolae Bălcescu:

DATA ÎNCEPUT DECONECTARE: 04/07/2021 16:21

DATA SFIRȘIT DECONECTARE: 04/07/2021 16:34

ECHIPAMENT DECONECTAT: LEA 20 KV BALCESCU – RACACIUNI 1

MOTIV DECONECTARE:

Incidente:

Producere	incident	Finalizare	incident
Linia/celula/trafo/bara			
06/07/2021 07:22	06/07/2021 07:24	LEA 20 kV BALCESCU –	RACACIUNI 1
27/07/2021 10:10	27/07/2021 10:11	LEA 20 kV BALCESCU –	RACACIUNI 1

RAR-uri :

Data si ora

Denumire linie

02/07/2021 20:45	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
03/07/2021 07:55	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
04/07/2021 09:32	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
05/07/2021 12:39	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
07/07/2021 07:44	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
07/07/2021 08:38	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
07/07/2021 19:24	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
13/07/2021 08:05	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
15/07/2021 07:40	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
16/07/2021 18:07	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
17/07/2021 06:30	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
24/07/2021 07:54	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
25/07/2021 07:52	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
25/07/2021 14:38	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
26/07/2021 06:11	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
26/07/2021 16:48	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
29/07/2021 06:43	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT
29/07/2021 18:53	LEA 20 kV BALCESCU – RACACIUNI 1	MT

Precizăm că incidentele/avariile sunt evenimente accidentale care apar în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifestă prin

modificarea stării anterioare ale ansamblurilor funcționale, prin abateri ale parametrilor funcționali ai acestora, în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor, indiferent de momentul în care se produc.

-RAR-urile (Reanclanșare Automată Rapidă) sunt funcționări ale automaticii de sistem pe linia electrică aeriană (LEA) la defecte trecătoare, cu caracter pasager și, respective la condiții meteo nefavorabile.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, mulțumindu-vă pentru înțelegere și asigurându-vă de întreaga noastră considerație.”

Adresă

<https://primaria-nicolae-balcescu.ro/anunt-cu-privire-la-intreruperile-care-au-a-vut-loc-in-luna-iulie-2021-in-instalatiile-de-distributie-a-energiei-electrice/>

Link: